

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No: 41.../AE-III-Cemp/25

Dated: 18.08.2025

It is certified that the existing building **KINGSTON EDUCATION CENTRE** (name of the building or premises) **486-A, OMPURWA POKHARPUR, JAJMAU, KANPUR NAGAR** (address) is having block(s) /Floor(s) as per details below.

Details of Block(s) in Building	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block(4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	G+3	G+3	-	-	-	-

The Building is owned/occupied by **KINGSTON EDUCATION CENTRE, 486-A, OMPURWA POKHARPUR, JAJMAU, KANPUR NAGAR** (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of **Jitendra Pal, PWD, Kanpur Nagar** (Name of Department Govt.) on **18.08.2025** (date of inspection) in the presence of **Sri Jitendra Tiwari, (Manager) 486-A, OMPURWA POKHARPUR, JAJMAU, KANPUR NAGAR** (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school and examination with effect from **August 2025** for a period of **Two years** in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

- 1 N.A
- 2 N.A
- 3 N.A
- 4 N.A

Issued on 18.08.2025 at Kanpur Nagar by

*Strike out whichever is not applicable. In case of Block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with seal:-

Name:-...Santosh Kumar Soni

Designation:- Assistant Engineer

Name and Address of Department/Office:- C.D Build. PWD, Kanpur Nagar.

Kingston Education Centre
Principal

Kingston Education Centre
Jitendra Tiwari
Manager

KINGSTON EDUCATION CENTRE
486-A, OMPURWA POKHARPUR, JAJMAU
KANPUR NAGAR

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भुकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
भवन की चेक लिस्ट		
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	हाँ
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी0) है?	हाँ
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी ?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	ईट मसाले
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेशद्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी0 और ऊँचाई 2.0 मी0) है?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिल या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First and Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा (First Aid Box) बाक्स स्थापित है?	हाँ

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था किंगस्टन एजुकेशन सेंटर का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के मानक एवं शर्तों के अनुरूप पाया गया है।

Kingston Education Centre
Principal

Kingston Education Centre
Jitendra Tiwari
Manager

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-भवन
लो.नि.वि. कानपुर