

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/191493/KPN/KANPUR NAGAR/5126/CFO

दिनांक: 14-03-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **KINGSTON EDUCATION CENTRE SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **486 A POKHARPUR,,OMPURWA JAJMAU,KANPUR NAGAR** तहसील - **SADAR**, प्लॉट एरिया **4081.42 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **4636.00** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	4	0	14.20 mt.
BLOCK B	4	0	14.80 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **KINGSTON EDUCATION CENTRE SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **30-03-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **JITENDRA E-Mail ID : kingstoneducationcentre@gmail.com Mobile No. : 7678900800** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **30-03-2026** से **29-03-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **KINGSTON EDUCATION CENTRE SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **KINGSTON EDUCATION CENTRE SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : Operational Since Long, Hence, The NOC is issued as per NBC-2016& F&ES ACT 2022/RULES 2024 for (G+3) FLOORS ONLY as per the Physical Site Inspection&Verification with Recommendations of FSSO K-7:

- 1.To Maintain Fire & Life Safety & Smoke Management System as per the Norms Always.
- 2.To Comply for Electrical Safety Audit MANDATORILY for entire Premises
- 3.To Comply for Bye Laws as per COMPETENT AUTHORITY Approval &The Drawing Approval is Mandatory from COMPETENT AUTHORITY.
- 4.Issued NOC will be Cancelled Automatically In case of any deviation as per the above Conditions or Wrong FSSO Inspection Report.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(DEEPAK SHARMA)

[D294717EEDD2F25868B24BD5D6D9135AD528C08F]

30-03-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 30-03-2026
स्थान : KANPUR NAGAR

Kingston Education Centre

Principal

Kingston Education Centre

Jitendra Tiwari

Manager